

SỞ Y TẾ TP.HCM  
BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG

Số: 28/TB-BVTMH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2023

## THÔNG BÁO

V/v mời báo giá gói thầu "Bảo trì hệ thống Phòng cháy chữa cháy năm 2024"

Bệnh viện Tai Mũi Họng đang có kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Bảo trì hệ thống Phòng cháy chữa cháy năm 2024" (theo mẫu đính kèm - Phụ lục 1):

Bệnh viện kính mời các Quý Công ty có năng lực phù hợp gửi đến Bệnh viện chúng tôi bảng báo giá theo danh mục để Bệnh viện làm giá dự toán thực hiện gói thầu này theo đúng quy định.

- Thời gian: từ ngày nhận được thông báo đến ngày 12/12/2023.

- Lưu ý:

- + Bảng báo giá cần ký tên đóng dấu xác nhận của Quý Công ty, để vào bao thư dán kín
- + Ngoài bao thư ghi rõ tên Quý Công ty, người liên hệ và ghi thêm "Bảng báo giá Bảo trì hệ thống Phòng cháy chữa cháy năm 2024".
- + Gửi qua văn thư (bảo vệ cổng số 4-cổng cấp cứu)


Mọi thắc mắc xin liên lạc về Phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Tai Mũi Họng, số 155B Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP.HCM (điện thoại: 028. 3931 7381)

Rất mong được sự quan tâm của Quý Công ty.

Trân trọng./

### Nơi nhận:

- Các Quý công ty;
- P. QLCL (để kiểm duyệt);
- P. CNTT (đăng tải website BV);
- Lưu: VT, "HCQT (PNLQ/03b) PTHA".



Lê Trần Quang Minh



## PHỤ LỤC 1

### DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số 28/TB-BVTMH ngày 07 tháng 12 năm 2023)

Stt	Danh mục	Đvt	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật
1	Bảo trì hệ thống Phòng cháy chữa cháy	Tháng	12	<p>Đối với hệ thống báo cháy: Vệ sinh toàn bộ thiết bị của hệ thống báo cháy tự động. Kiểm tra, thử: các đầu dò khói, nhiệt, chuông báo cháy, công tắc khẩn, nguồn điện trung tâm báo cháy, accu, kiểm tra chập, đứt dây, bảo vệ đường truyền (EOL).</p> <p>Đối với máy bơm chữa cháy: vệ sinh, kiểm tra, thử và vận hành máy bơm chữa cháy.</p> <p>Đối với máy bơm chữa cháy: vệ sinh, cân thử và dán giấy bảo hành lên bình.</p> <p>Đảm bảo thực hiện đạt yêu cầu về khối lượng và chất lượng dịch vụ.</p> <p>Ghi chép bản nghiệm thu công tác bảo trì định kỳ 03 tháng 01 lần có ghi rõ nội dung công việc thực hiện, vật tư thay thế (nếu có) và có xác nhận của hai bên.</p>