

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG

Số: 65 /TB-BVTMH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Mời báo giá dự toán "Sửa chữa Hệ thống lạnh trung tâm Khu D".

Bệnh viện Tai Mũi Họng đang có kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Sửa chữa Hệ thống lạnh trung tâm khu D" (theo mẫu đính kèm - Phụ lục 1):

Bệnh viện kính mời các Quý Công ty có năng lực quan tâm gửi đến Bệnh viện chúng tôi bảng báo giá theo danh mục để Bệnh viện làm giá dự toán thực hiện gói thầu này theo đúng quy định.

- Thời gian: từ ngày nhận được thông báo đến ngày 21 / 02 / 2025.

- Lưu ý:

+ Bản báo giá cần ký tên đóng dấu xác nhận của Quý Công ty, để vào bao thư dán kín
+ Ngoài bao thư ghi rõ tên Quý Công ty và ghi thêm "Bảng báo giá Sửa chữa Hệ thống lạnh trung tâm khu D".

+ Gửi qua văn thư (bảo vệ công số 4)

Mọi thắc mắc xin liên lạc về Phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Tai Mũi Họng, số 155B Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP.HCM (điện thoại: 028. 3931 7381)

Rất mong được sự quan tâm của Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- P. QLCL (để kiểm duyệt);
- P. CNTT (đăng tải website BV);
- Lưu: VT, HCQT (PTHA/03b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Khuru Minh Thái



PHỤ LỤC 1

DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số 05 /TB-BVTMH ngày 07 tháng 02 năm 2024)

STT	Tên hàng hoá/dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
I	SỬA CHỮA HT LẠNH TRUNG TÂM KHU D			
01	Gen bọc ống đồng Ø 6	Mét	280	- Độ dày # 19mm - Đặt tính kỹ thuật tương đương nhãn hiệu superlong
02	Gen bọc ống đồng Ø 10	Mét	310	- Độ dày # 19mm - Đặt tính kỹ thuật tương đương nhãn hiệu superlong
03	Gen bọc ống đồng Ø 12	Mét	430	- Độ dày # 19mm - Đặt tính kỹ thuật tương đương nhãn hiệu superlong
04	Gen bọc ống đồng Ø 16	Mét	100	- Độ dày # 19mm - Đặt tính kỹ thuật tương đương nhãn hiệu superlong
05	Gen bọc ống đồng Ø 19	Mét	270	- Độ dày # 19mm - Đặt tính kỹ thuật tương đương nhãn hiệu superlong
06	Gen bọc ống đồng Ø 22	Mét	60	- Độ dày # 19mm - Đặt tính kỹ thuật tương đương nhãn hiệu superlong
07	Gen bọc ống đồng Ø 29	Mét	100	- Độ dày # 19mm - Đặt tính kỹ thuật tương đương nhãn hiệu superlong
08	Gen bọc ống đồng Ø 35	Mét	120	- Độ dày # 19mm - Đặt tính kỹ thuật tương đương nhãn hiệu superlong
09	Gen bọc ống đồng Ø 21	Mét	30	- Độ dày # 13mm - Đặt tính kỹ thuật tương đương nhãn hiệu superlong
10	Gen bọc ống đồng Ø 27	Mét	80	- Độ dày # 13mm - Đặt tính kỹ thuật tương đương nhãn hiệu superlong
11	Gen bọc ống đồng Ø 34	Mét	260	- Độ dày # 13mm - Đặt tính kỹ thuật tương đương nhãn hiệu superlong
12	Xi quần	Kg	400	- Simili trắng bằng nhựa PVC, dẻo dai, bản rộng 8cm
13	Vật tư phụ	Gói	01	Bao gồm băng keo, tất kẻ dán, ốc vít, keo dán, giớ đá, bạc hàn, xi cuốn, vật tư hoàn chỉnh...
14	Sạc gas máy lạnh	Bình	06	- Gas R410 - Bình # 11,3 kg - Đặc tính kỹ thuật tương đương Gas Ấn Độ Refron
15	Cắt trần thạch cao, vá lại trần, sơn hoàn thiện	M2	800	Cắt trần thạch cao tại các vị trí ống đồng, sau khi thực hiện xong vá lại trần và sơn lại trần. Lưu ý: thực hiện công tác ngoài giờ hành chính hoặc, ban đêm, thời gian thực hiện tối đa 25 ngày
15	Nhân công thực hiện	Gói	01	Bao gồm: thay gen, dọn dẹp. Lưu ý: thực hiện công tác ngoài giờ hành chính hoặc, ban đêm, thời gian thực hiện tối đa 25 ngày