

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG
Số: 366/TB-BVTMH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

Mời chào giá dự toán gói thầu

**“Bảo trì và vận hành hệ thống xử lý nước thải khu ABC và D”
của Bệnh viện Tai Mũi Họng**

Bệnh viện Tai Mũi Họng đang có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Bảo trì và vận hành hệ thống xử lý nước thải khu ABC và D” của Bệnh viện Tai Mũi Họng (theo Phụ lục 1 đính kèm).

Bệnh viện kính mời các Quý Công ty có năng lực phù hợp gửi đến Bệnh viện chúng tôi bảng báo giá theo danh mục để Bệnh viện làm giá dự toán thực hiện gói thầu này theo đúng quy định.

- Thời gian: từ ngày phát hành thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 12/6/2025.

- Lưu ý:

+ Bảng báo giá cần ký tên đóng dấu xác nhận của Quý Công ty, để vào bao thư niêm phong dán kín.

+ Ngoài bao thư ghi rõ tên Quý Công ty, người liên hệ và ghi thêm “Bảo trì và vận hành hệ thống xử lý nước thải khu ABC và D”.

+ Gửi qua văn thư (Bảo vệ cổng số 4 - cổng cấp cứu).

+ Mọi thắc mắc xin liên lạc về Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Tai Mũi Họng, số 155B Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP.HCM

+ Điện thoại: 028.3931 7381)

Rất mong được sự quan tâm của Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý Công ty có nhu cầu;
- P.QLCL để kiểm duyệt;
- P.CNTT để đăng tải;
- Lưu VT, “HCQT (NĐM/02b) PTHA”.



Khu Minh Thái



PHỤ LỤC 1
DANH MỤC MỜI BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số 366/TB-BVTMH ngày 04 tháng 6 năm 2025)

Stt	Danh mục	Đvt	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật
1	Bảo trì và vận hành hệ thống xử lý nước thải	Tháng	24	1/ Số lượng: 02 hệ thống - Khu ABC: công suất 250 m³/ngày đêm. - Khu D: công suất : 60m³/ngày đêm 2/ Công việc thực hiện a/ Cử nhân viên vận hành - Số lượng: 02 người. - Có chứng chỉ về chuyên ngành - Thời gian làm việc: (kể cả ngày Lễ và Chủ Nhật) + Sáng: từ 8h00 đến 12h00 + Chiều: từ 13h30 đến 17h30. b/ Công việc thực hiện: - Kiểm tra hiển thị tủ điện điều khiển. - Kiểm tra mực nước tại các bể - Kiểm tra tình hình chung hoạt động của thiết bị, xử lý các hoạt động bất thường (nếu có). - Kiểm tra mực nước bồn hóa chất. - Kiểm tra, ghi chỉ số đồng hồ lưu lượng. - Vệ sinh giỏ lọc rác. - Vệ sinh, vớt mỡ tại hố ga. - Kiểm tra chỉ số pH. - Kiểm tra chỉ số SV30 (nồng độ bùn vi sinh hoạt tính) - Chăm hóa chất vận hành. - Chăm dưỡng chất nuôi cấy vi sinh. - Chăm vi sinh định kỳ. - Rửa ngược màng lọc MBR. - Kiểm tra hệ thống van tại các bể và đường ống. - Vệ sinh, bảo trì thiết bị bơm chìm, máy thổi khí, bơm hút màng. - Phát hiện, đề xuất sửa chữa thay thế những hư hỏng phát sinh nhằm đảm bảo cho việc vận hành của HTXLNT được liên tục, không gián đoạn đảm bảo chất lượng nước thải ra môi trường đạt chuẩn theo quy định.