

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG

Số: 368/TB-BVTMH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Mời khảo sát và đề xuất giá dự toán “Cung cấp máy lạnh”.

Bệnh viện Tai Mũi Họng đang có kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Cung cấp máy lạnh” (theo mẫu đính kèm - Phụ lục 1):

Bệnh viện kính mời các Quý Công ty có năng lực quan tâm đến Bệnh viện chúng tôi khảo sát hiện trạng hệ thống máy lạnh trung tâm tại lầu 1-Khu D Bệnh viện để chuyển thành máy lạnh 2 khối, đồng thời đề xuất số lượng và giá theo danh mục để Bệnh viện làm giá dự toán thực hiện gói thầu này theo đúng quy định.

- Thời gian: từ ngày nhận được thông báo đến ngày 09 / 6 /2025.

- Lưu ý:

+ Bản báo giá cần ký tên đóng dấu xác nhận của Quý Công ty, để vào bao thư dán kín

+ Ngoài bao thư ghi rõ tên Quý Công ty và ghi thêm “Bảng khảo sát, phương án thực hiện và báo giá Cung cấp máy lạnh”.

+ Gửi qua văn thư (bảo vệ cổng số 4)

Mọi thắc mắc xin liên lạc về Phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Tai Mũi Họng, số 155B Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP.HCM (điện thoại: 028. 3931 7381)

Rất mong được sự quan tâm của Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- P. QLCL (để kiểm duyệt);
- P. CNTT (đăng tải website BV);
- Lưu: VT, HCQT (PTHA/03b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Khuru Minh Thái




PHỤ LỤC 1

DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số 368 /TB-BVTMH ngày 05 tháng 6 năm 2025)

STT	Tên hàng hoá/dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
01	Máy lạnh treo tường	Bộ	Theo đề xuất	- Máy lạnh 1 chiều, loại treo tường - Công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP - Có tấm lọc Enzyme Blue và Apatit Titan khử mùi, khử khuẩn - Dàn nóng bằng đồng, có cánh tản nhiệt được phủ lớp nhựa acrylic chống mưa axit và muối - Nguồn điện 1 pha, 220~240V, 50Hz - Môi chất lạnh: Gas R32 Tính năng kỹ thuật tương đương nhãn hiệu Daikin FTF
02	CB điện MCB-1P	Cái	Theo đề xuất	- Cầu dao tự động 1 cực – MCB 1P - Dòng điện định mức (A): phù hợp với công suất máy lạnh - Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch - Có 3 trạng thái nhận biết: Đóng điện-Tắt điện-Ngắn mạch - Có hiển thị màu: Đóng điện-Đỏ và Tắt điện-Xanh hoặc ON/OFF - Mỗi máy lạnh sử dụng cái, có thêm 1 cái tổng để bảo vệ toàn bộ máy lạnh Tính năng kỹ thuật tương đương nhãn hiệu Panasonic
03	Dây điện đơn	Mét	Theo đề xuất	Cadivi hoặc tương đương - 100m/cuộn - Cáp ruột đồng, cách điện bằng PVC - Kích cỡ phù hợp với công suất của máy lạnh - Tiêu chuẩn: TCVN 6612 / IEC 60228,TCVN 5935-1 /IEC 60502,UL 758
04	Giá đỡ giàn nóng	Cặp	Theo đề xuất	- Kích thước, độ dày phù hợp với dàn nóng. - Bằng sắt mạ kẽm, sơn tĩnh điện - Có thể chịu tải trọng dàn nóng trên 60 kg
05	Ống đồng luồng gen đôi	Mét	Theo đề xuất	- Kích cỡ phù hợp theo tiêu chuẩn sử dụng sử dụng cho máy lạnh loại 1HP, 1.5HP,, 2HP, 2.5HP - Bề dày thành ống đồng: $\geq 0,7\text{mm}$ - Có bọc lớp bảo ôn cách nhiệt để bảo vệ đường ống và giữ nhiệt độ cho ống gas lạnh - Ống đồng có đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng tương đương với ống đồng nhãn hiệu LHCT
06	Ống nước thải	Mét	Theo đề xuất	- Bằng nhựa, dạng ruột gà loại mềm, đường kính Ø 21 - 50m/cuộn - Tiêu chuẩn tương đương với ống ruột gà Vĩnh Tiến



STT	Tên hàng hoá/dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
07	Ống nước thải	Mét	Theo đề xuất	- Bằng nhựa PVC , đường kính Ø 21 - Đặc tính kỹ thuật tương đương ống nhựa Bình Minh
08	Ống luồn dây điện mềm Ø20mm	Mét	Theo đề xuất	- Ống mềm luồn dây điện dạng xoắn, làm từ nhựa PVC - Đường kính danh nghĩa ống: 20mm ; 50m/cuộn - Có khả năng tự chống cháy, không cháy thành ngọn lửa khi đốt cháy trực tiếp, ngọn lửa tự dập tắt trong thời gian nhỏ hơn 30 giây - Cách điện tốt, chịu được điện áp đến 2000V
09	Vật tư phụ	Bộ	Theo đề xuất	- Bao gồm: Bu lông, ốc vít, băng cuốn bảo ôn, nối co, nối thẳng, nối T, keo dán băng dính trong, băng dính điện, ... - Dùng để lắp ráp hoàn chỉnh 01 máy lạnh
10	Tủ điện	Bộ	01	Dùng để chứa CB của tất cả các máy lạnh
11	Nhân công lắp máy lạnh	Bộ	Theo đề xuất	Lắp ráp hoàn chỉnh 01 máy lạnh, hoạt động tốt
12	Nhân công tháo máy lạnh	Bộ	Theo đề xuất	Tháo máy lạnh trên dàn