

THÔNG BÁO

Mời chào giá dự toán gói thầu

“Bảo trì hệ thống oxy, vaccum, khí Air và nước rửa tay phòng mổ” của Bệnh viện Tai Mũi Họng

Bệnh viện Tai Mũi Họng đang có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu **“Bảo trì hệ thống oxy, vaccum, khí Air và nước rửa tay phòng mổ”** của Bệnh viện Tai Mũi Họng (theo mẫu đính kèm – Phụ lục 1).

Bệnh viện kính mời các Quý Công ty có năng lực, kinh nghiệm, điều kiện pháp lý quan tâm gửi đến Bệnh viện chúng tôi bảng báo giá theo phụ lục để Bệnh viện xây dựng giá dự toán thực hiện gói thầu này theo đúng quy định.

1. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ ngày phát hành thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 18/11/2025. Các bảng chào giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

2. Cách thức tiếp nhận bảng chào giá:

- Nhận trực tiếp tại Cổng bảo vệ số 4 (Cổng Cấp cứu), Số 155B Trần Quốc Thảo, Phường Nhiêu Lộc, TP.HCM.
- Lưu ý:

+ Bảng báo giá cần ký tên đóng dấu xác nhận của Quý Công ty, để vào bao thư dán kín.

+ Ngoài bao thư ghi rõ tên Quý Công ty, người liên hệ và ghi thêm “Bảo trì hệ thống oxy, vaccum, khí Air và nước rửa tay phòng mổ” của Bệnh viện Tai Mũi Họng”.

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Tai Mũi Họng, số 155B Trần Quốc Thảo, Phường Nhiêu Lộc, TP.HCM; điện thoại: 028. 3931 7381.

Rất mong được sự quan tâm của Quý Công ty.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Quý Công ty có nhu cầu;
- P.QLCL để kiểm duyệt;
- P.CNTT để đăng tải;
- Lưu VT, “HCQT (NĐM/02b) PTHA”.



Khuu Minh Thái



PHỤ LỤC 1
DANH MỤC MỜI BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số 912/TB-BVTMH ngày 07 tháng 11 năm 2025)

Stt	Danh mục bảo trì	ĐVT	SL	Đơn giá	Thành tiền
I	BẢO TRÌ HT OXY, HỆ THỐNG VACCUM VÀ HỆ THỐNG NƯỚC RỬA TAY PHÒNG MỔ KHU A,B,C				
1	Bảo trì hệ thống oxy trung tâm (gồm 01 hệ thống) và các ngõ ra tại các khoa phòng.	Tháng	12		
2	Bảo trì Hệ thống Vacuum Trung tâm (gồm 04 máy) và các ngõ ra tại các khoa phòng	Tháng	12		
3	Bảo trì Hệ thống nước rửa tay phòng mổ (03 máy)	Tháng	12		
II	BẢO TRÌ HỆ THỐNG OXY, HỆ THỐNG VACCUM, HT KHÍ AIR KHU KHÁM BỆNH KHU D				
1	Bảo trì hệ thống oxy trung tâm (gồm 01 hệ thống) và các ngõ ra tại các khoa phòng	Tháng	12		
2	Bảo trì Hệ thống Vacuum Trung tâm (gồm 04 máy) và các ngõ ra tại các khoa phòng.	Tháng	12		
3	Bảo trì Hệ thống khí Air (Xông khí dung)	Tháng	12		
Tổng Cộng					

Lưu ý: Mỗi tháng Bên B sẽ đến nơi đặt máy, thiết bị bảo trì 01 lần theo nội dung:

1. Hệ Thống oxy:

- + Kiểm tra quá trình hoạt động
- + Kiểm tra thử áp lực ngõ ra
- + Kiểm tra bộ oxygen flowmeter
- + Kiểm tra bộ báo động Trung Tâm
- + Thông ống nghẹt
- + Kiểm tra bộ báo động vùng
- + Kiểm tra bộ điều phối Trung tâm
- + Kiểm tra giàn van Trung tâm

2. Hệ thống hút:

- + Kiểm tra thử áp lực ngõ ra
- + Kiểm tra tủ điện trung tâm
- + Kiểm tra các hộp vanbox
- + Kiểm tra các regulator khu vực
- + Vệ sinh ngõ ra
- + Xả nước tự động
- + Khắc phục sự cố (nếu có)
- + Kiểm tra-châm nhót
- + Thông ống nghẹt
- + Kiểm tra bảy dịch
- + Kiểm tra motor
- + Kiểm tra dây curoa

- + Khắc phục sự cố (nếu có)
- + Kiểm tra các hộp vanbox
- + Kiểm tra các regulator khu vực
- + Kiểm tra bộ cấp cao áp
- + Vệ sinh ngõ ra
- + Xử lý lọc đường vào oxy cao áp
- + Kiểm tra và cân chỉnh áp lực tại trung tâm

- + Kiểm tra đầu hút
- + Kiểm tra công tắc áp suất Trung Tâm
- + Kiểm tra bộ suction regulator
- + Theo dõi quá trình hoạt động
- + Kiểm tra thay nhót máy định kỳ
- + Kiểm tra luppe chống ruồng khí



3. Hệ thống khí air (xông khí dung):

- + Kiểm tra các báo động vùng
- + Kiểm tra áp lực ngõ ra
- + Vệ sinh ngõ ra
- + Kiểm tra các hộp vanbox
- + Kiểm tra các regulator khu vực
- + Xả nước tự động
- + Xử lý lọc
- + Kiểm tra motor
- + Kiểm tra dây curoa
- + Kiểm tra đầu bơm và đầu hút
- + Thông ống nghẹt
- + Kiểm tra bẫy nước tại khu vực
- + Theo dõi quá trình hoạt động
- + Kiểm tra bộ sấy
- + Khắc phục sự cố (nếu có)

4. Máy nước tiết trùng:

- + Kiểm tra Hệ thống ozon
- + Kiểm tra quá trình hoạt động
- + Kiểm tra đèn UV
- + Kiểm tra bộ cảm quang
- + Kiểm tra máy bơm nước
- + Kiểm tra bộ điều khiển
- + Kiểm tra Hệ thống lọc
- + Khắc phục sự cố (nếu có)
- + Vệ sinh máy
- + Vệ sinh bồn chứa nước

