

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG

Số: ~~22~~/TB-BVTMH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v mời báo giá dự toán

“Cung cấp và lắp đặt máy điều hòa không khí loại cục bộ”

Bệnh viện Tai Mũi Họng đang có kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Cung cấp và lắp đặt máy điều hòa không khí loại cục bộ” (theo mẫu đính kèm - Phụ lục 1):

Bệnh viện kính mời các Quý Công ty có năng lực quan tâm gửi đến Bệnh viện chúng tôi bảng báo giá theo danh mục để Bệnh viện làm giá dự toán thực hiện gói thầu này theo đúng quy định.

- Thời gian thực hiện: từ ngày phát hành thông báo đến ngày 07/4/2026.

- Địa điểm thực hiện: 114-116-118 Trần Quốc Thảo, Phường Xuân Hòa, TP. HCM.

- Lưu ý:

+ Bảng báo giá cần ký tên đóng dấu xác nhận của Quý Công ty, để vào bao thư dán kín

+ Ngoài bao thư ghi rõ tên Quý Công ty, người liên hệ và ghi thêm “Bảng báo giá Cung cấp và lắp đặt máy điều hòa không khí loại cục bộ”.

+ Gửi qua văn thư (bảo vệ cổng số 4).

Mọi chi tiết xin liên lạc về Phòng Hành chính Quản trị, số 155B Trần Quốc Thảo, Phường Nhiêu Lộc, TP.HCM (điện thoại: 028. 3931 7381)

Rất mong được sự quan tâm của Quý Công ty.

Trân trọng./. *y*

Nơi nhận:

- Các công ty có năng lực phù hợp;
- P. QLCL (để kiểm duyệt);
- P. CNTT (đăng tải website BV);
- Lưu: VT, “HCQT (PNLQ/02b) NDM”.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Khru Minh Thái



PHỤ LỤC 1

NỘI DUNG MỜI BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số: 22/TB-BVTMH ngày 13 tháng 7 năm 2026)

STT	Tên thiết bị, vật tư đi kèm	Đặc tính kỹ thuật	Đvt	Số lượng
1	Điều hòa không khí loại cục bộ - Gas R32 - Inverter - Một chiều lạnh Loại treo tường, Công suất lạnh ≥ 5.0 kW	<ul style="list-style-type: none">- Công suất lạnh (kW) $\geq 5,0$- Công điện (KW) $\leq 1,14$- Độ ồn dàn lạnh dB(A) ≤ 37- Chiều dài đường ống (m) ≥ 50- Chênh lệch độ cao (m) ≥ 30	Bộ	01
2	Điều hòa không khí loại cục bộ - Gas R32 - Inverter - Một chiều lạnh Loại treo tường, Công suất lạnh ≥ 2.5 kW	<ul style="list-style-type: none">- Công suất lạnh (kW) $\geq 2,5$- Công điện (KW) $\leq 0,93$- Độ ồn dàn lạnh dB(A) ≤ 36- Chiều dài đường ống (m) ≥ 15- Chênh lệch độ cao (m) ≥ 12	Bộ	13
3	Điều hòa không khí loại cục bộ - Gas R32 - Inverter - Một chiều lạnh Loại treo tường, Công suất lạnh ≥ 3.5 kW	<ul style="list-style-type: none">- Công suất lạnh (kW) $\geq 3,5$- Công điện (KW) $\leq 1,24$- Độ ồn dàn lạnh dB(A) ≤ 37- Chiều dài đường ống (m) ≥ 15- Chênh lệch độ cao (m) ≥ 12	Bộ	12
4	Ống đồng Ø6.4 dày 0.81mm	- Vật liệu đồng dày 0,81mm	m	140
5	Ống đồng Ø9.5 dày 0.81mm	- Vật liệu đồng dày 0,81mm	m	60
6	Ống đồng Ø12.7 dày 1.0mm	- Vật liệu đồng dày 0,81mm	m	80
7	Cách nhiệt ống đồng D6.32 - Dày 19mm	- Vật liệu cao su lưu hóa dày 19mm	m	140
8	Cách nhiệt ống đồng D9.5 - Dày 19mm	- Vật liệu cao su lưu hóa dày 19mm	m	60
9	Cách nhiệt ống đồng D12.7 - Dày 19mm	- Vật liệu cao su lưu hóa dày 19mm	m	90
10	Ống nước xả uPVC D21 dày 1.7mm	- Vật liệu nhựa uPVC D21 dày 1.7mm	m	40
11	Ống nước xả uPVC D27 dày 1.9mm	- Vật liệu nhựa uPVC D27 dày 1.9mm	m	30
12	Cách nhiệt ống nước xả D21 - Dày 13mm	- Vật liệu cao su lưu hóa dày 13mm	m	40
13	Cách nhiệt ống nước xả D27 - Dày 13mm	- Vật liệu cao su lưu hóa dày 13mm	m	30
14	Vật tư phụ (Simili, ty treo, cùm treo, giá đỡ, bu lông, ốc vít, tắc-kê...)		gói	1